

Polkowice, 20.01.2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „**Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Polkowicka Dolina Recyklingu Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców, dotyczące przedmiotowego postępowania.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej zamieszczona jest treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

#### ZAPYTANIE VI

1. Czy zamawiający dopuszcza zamianę słupów żelbetowych murowanych na słupy stalowe

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się możliwość zamiany słupów żelbetowych na słupy stalowe ocynkowane montowane na odpowiednich fundamentach, przy czym zwracamy uwagę, że ze względu na jakość gruntu w miejscu posadowienia słupów należy przyjąć takie rozwiązanie, które zagwarantuje ich stabilność nie gorszą niż żerdzie żelbetowe wirowane zagłębione na 2,5m.

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przewieszek kablowych.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza się wykonywania przewieszek kablowych.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie podtrzymania awaryjnego systemu monitoringu na terenie składowiska osobnym centralnym ups-sem

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza się zamiany zasilania awaryjnego na centralny UPS.

4. Jak zamawiający chce rozwiązać sytuację z połączeniem światłowodowym (na jednym przewodzie światłowodowym 4j) do słupów L3/7, L3/8, L3/9

**Odpowiedź:**

W celu połączenia światłowodów na odcinkach pomiędzy słupami L3/7- L3/9 i L3/2 - L3/4, należy w szafkach na słupach np. L3/3 i L3/8 wykorzystać w switchu dwa porty SFP i użyć dwa moduły SFP w celu podłączenia kolejnych szafek na następnych słupach.



Polkowicka Dolina  
Recyklingu sp. z o.o.

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii WDM (transmisji światłowodowej po jednym włóknie)

**Odpowiedź:**

Nie ma potrzeby stosowania technologii WDM. Sposób połączenia kabli światłowodowych w celu zapewnienia transmisji opisano w poprzednim punkcie.

**Termin składania ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.**

*z up.*

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.  
Główny Księgowy  
Kierownik Działu  
Finansowo-Organizacyjnego  
*Monika Odrobina*

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.  
59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2  
www.pdr-eko.pl, e-mail: pdr@pdr-eko.pl  
sekretariat tel. 76 847 91 29, kom. 515 450 650

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł  
KRS: 0000710587, NIP: 5020116033  
REGON: 368345060, numer BDO: 000009405